

Zákon č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší

Ze dne 2.5.2012

Platnost 1.9.2012

Vyhláška č.415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečištění a jejím zjištění a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Ze dne 21.11.2012

Platnost 1.12.2012

změny:

Pro zdroje platí, že se sčítají výkony zdrojů stejného kódu (druhu) v jedné budově vždy.

Zdroje **pod 0,3 MW** jsou **nevyjmenované zdroje** , zdroje **nad 0,3 MW** jsou **vyjmenované zdroje**.

Měření emisí pro zdroje do 1 MW (plynná paliva) – měření emisí jen při uvedení do provozu.
Nad 1 MW každé 3 roky.

Nařízení vlády č. 146/2007 Sb. a Nařízení vlády č. 476/2009 Sb. která ukládala měření účinnosti a CO u malých zdrojů jsou zrušeny. (Autorizace kominíků pro měření malých zdrojů zrušeny.)

Pro vyjmenované zdroje požadována rozptylová studie, kompenzační opatření a provozní řád.

Nařízení vlády č.91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu kominů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Ze dne 21.11.2012

Platnost 1.12.2012

Kontrola a čištění spalinové cesty – 1 x ročně - Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví